

# OBEC HORNÉ VESTENICE

Nováky dňa 08.02.2018  
číslo spisu: 153/2017/ 574/SOÚ  
Vybavuje: Ing. Sigotská

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesená dňa :  
Zvesená dňa :  
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :

Vec : SSE, Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. v zastúpení Ing. Ivanou Kľačkovou,  
PhD., Petzvalova 3378/61, Žilina  
- návrh na zmenu územného rozhodnutia č. 178/2014/286/SOÚ zo dňa 28.04.2015 ( právoplatné  
15.6.2015 )

## ROZHODNUTIE

Navrhovatelia: **Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.**  
Adresa: **010 00 Žilina , Pri Rajčanke 2927/8**

v zastúpení Ing. Ivanou Kľačkovou , PhD., Petzvalova 3378/61, Žilina podali dňa 15.12.2017 na Obec Horné Vestenice ( na SOÚ Nováky doručené 27.12.2017 ) ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby : “ **6297-Horné Vestenice – zahustenie DTS a NNK Motovský** “, umiestnenej na pozemkoch parc.č. E KN 295/1, EKN 266/1, EKN 265/1, CKN 577/2, C KN 578/7, C KN 499/2 ( E KN 182/3), CKN 573/19, CKN 496/1, CKN 489/1, CKN 489/2, CKN 483, C KN 510, EKN 182/3, EKN 177, EKN 102/1 - nový VN kábel , parc.č. CKN 175 ( EKN 98/1, 98/2), CKN 395 ( E KN 515/1, 522) , CKN 753/1( E KN 515/2) – nový NN kábel, katastrálne územie Horné Vestenice – líniová stavba.

### Ďalší účastníci konania sú :

1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčanke 2927/8, Žilina v zastúpení Ing. Ivanou Kľačkovou, PhD., Petzvalova 3378/61, Žilina
2. Melánia Hraňová, 972 02 Opatovce nad Nitrou č. 485
3. Katarína Lenártová, Horné Vestenice č. 178
4. Vladimír Humaj, Horné Vestenice č. 133
5. Zuzana Horniaková, Veľká Okružná 1028/5, 958 01 Partizánske
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
7. Alojz Homola, Horné Vestenice 21
8. Branislav Bezák a Mgr. Beáta Bezáková, Hollého 763/45, 956 33 Chynorany
9. Ľubomír Beseda, Ružínska 221/4, 040 11 Košice-Západ
10. Pavol Beseda, 972 24 Diviacka Nová Ves 536
11. Peter Beseda, 972 24 Diviacka Nová Ves č. 167
12. Ján Lukáč, Horné Vestenice 219
13. Helena Kurbelová, Nitrica, Dvorníky nad Nitricou č. 321
14. Emília Klimasová, J.Murgaša 3361/6, 940 01 Nové Zámky
15. Vojtech Humaj, Horné Vestenice 181
16. Vladimír Humaj, Horné Vestenice 133
17. Miroslav Humaj, Podhorská 420/9, Nitrianske Rudno

18. Štefan Hurtiš, Urbárska 948/22, Prievidza
19. Obec Horné Vestenice – do spisu
20. Ostatní účastníci zmeny územného konania ( vlastníci susedných nehnuteľností ) verejnou vyhláškou cestou Obecného úradu v Horných Vestenciach vyvesenou na viditeľnom mieste po dobu 15 dní. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia.

Na žiadosť navrhovateľa **Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčanke 2927/8, Žilina v zastúpení Ing. Ivanou Klačkovou, PhD., Petzvalova 3378/61, Žilina** Obec Horné Vestenice ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych úprav a čl.I. § 5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **n a h r á d z a** podľa § 41 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydané územné rozhodnutie **týmto novým** :

### ROZHODNUTÍM O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

#### " 6297- Horné Vestenice – zahustenie DTS a NNK, Motovský "

na pozemkoch parc.č. E KN 295/1, EKN 266/1, KNE 265/1, CKN 577/2, C KN 578/7, C KN 499/2 (E KN 182/3), CKN 573/19, CKN 496/1, CKN 489/1, CKN 489/2, CKN 483, C KN 510, EKN 182/3, EKN 177, EKN 102/1 - nový VN kábel , parc.č. CKN 175 ( EKN 98/1, 98/2), CKN 395 E KN 515/1, 522) , CKN 753/1 ( EKN 515/2) – nový NN kábel,  
katastrálne územie **Horné Vestenice – líniová stavba,**

ku ktorým má navrhovateľ iné právo.

Umiestnenie stavby je zakreslené v situačných výkresoch, vyhotovených na podklade mapy z katastra nehnuteľností, ktoré sú prílohou tohoto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad. Bez uvedenej prílohy je toto písomné vyhotovenie územného rozhodnutia neplatné.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval : **Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. – inžinierske a projekčné činnosti, Pri Rajčanke 2927/8, Žilina.**

**Rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu : „ Horné Vestenice – zahustenie DTS a NNKK Motovský „ vydal stavebný úrad Obec Horné Vestenice pod číslom 178/2014/286/SOÚ zo dňa 28.4.2015 ( právoplatné 15.6.2015) .**

#### 1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím :

Predmetom zmeny územného rozhodnutia je umiestnenie a výstavba VN a NN zemného vedenia a montáž a demontáž NN vzdušného vedenia, umiestnenie kioskovej trafostanice .Členenie stavby :

PS1: Kiosková trafostanica 22/0,4kV: Typ MKP 800, Výkon 630 kVA, 22/0,4 kV

SO1: Montáž VN 22kV zemnej káblovej prípojky pre kioskovú TS Horné Vestenice, trasa 525 m

SO2:US1: 3ks zem. káblov z novej TS

SO2:US2: Mont.zem.káblového vedenia ( smer nové domy – Motovský), trasa 155 m

SO2:US3: Mont. NN zem. káblového vedenia – pre 2.bytovku – 12 b.j., trasa 193 m

SO3:US1: Mont. NN vzdušného káblového vedenia – Smer hore : trasa 157 m

SO3:US2: Mont. NN vzdušného káblového vedenia – Smer Stará dedina : trasa 73 m

SO3:US3: Demontáž NN vzdušného vedenia – trasa 284 m – približne do jestv.TS

SO3:US4: Demontáž NN vzdušného vedenia – trasa 217 m- od sv.Vendelína nahor

SO3:US5: Demontáž NN vzdušeného vedenia – trasa 73 m

SO3:US6: Úprava domových prípojok ( 24 ks)

#### 2. Polohové a výškové umiestnenie stavby :

Stavba bude polohovo a výškovy umiestnená v zmysle výkresovej časti PD predloženej k návrhu a overenej stavebným úradom v tomto konaní.

**3. Napojenie na technické vybavenie územia :**

Navrhovaná stavba bude napojená na elektrickú energiu.

**4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania:**

- **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prievidza zo dňa 28.11.2017 pod číslom ORHZ-PDI-1145-001/2017 –**

Súhlasíme bez pripomienok .

- **Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – OH zo dňa 06.12.2017 pod číslom OU-PD-OSZP-2017/026569-**

Podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového hospodárstva **súhlasíme** za týchto podmienok :

1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 odst.1 písm.d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch .
2. Nebezpečný odpad s katalógovým číslom 17 02 04 zhromažďovať , resp. s ním nakladať v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 zákona o odpadoch.

- **Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS zo dňa 22.11.2017 pod číslom OU-PD-OSZP-2017/026494-**

Podľa § 28 odst.1 zákona o vodách plánovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za týchto podmienok :

1. Rešpektovať rozvody verejného vodovodu v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
2. Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd.
3. Práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.
4. Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
5. Rešpektovať stanovisko StVPS, a.s. Závod 03 Prievidza.
6. **V prípade zásahu do ochranného pásma vodného toku požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 27 odst.1 písm.a) vodného zákona.** Rešpektovať stanovisko správcu vodného toku SVP, š.p., OZ Piešťany, SPHN Topoľčany.

- **Slovak Telekom, a.s. Bratislava zo dňa 21.9.2017 pod číslom 6611726583 –**

**-Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií ( ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.**

**Platnosť vyjadrenia je do 21.03.2018.**

Počas realizácie stavby dodržať podmienky ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144

4.V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5.Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

**8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**

**9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadenia>

**Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

**- StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica zo dňa 11.10.2017 pod číslom 03/8099/2017-**

Umiestnenie stavby je navrhnuté v katastrálnom území Horné Vestenice na pozemkoch KN C parcelné čísla 175,,395 a 753/1.

Stavba je členená na PS a stavebné objekty :

PS1: Kiosková trafostanica 22/0,4kV: Typ MKP 800, Výkon 630 kVA, 22/0,4 kV

SO1: Montáž VN 22kV zemnej káblvej prípojky pre kioskovú TS Horné Vestenice, trasa 525 m

SO2:US1:3ks zem. Káblv z NOVEJ TS,- Trasa 13 m – Krátka vetva,- Trasa 34 m – Hore,- Trasa 36 m- Dolu

SO2:US2: Mont.zem.káblvého vedenia ( smer nové domy – Motovský), trasa 155 m

SO2:US3: Mont. NN zem. Káblvého vedenia – pre 2.bytovku – 12 b.j., trasa 203 m

SO3:US1: Mont. NN vzdušného káblvého vedenia – Smer hore : trasa 157 m

SO3:US2: Mont. NN vzdušného káblvého vedenia – Smer Stará dedina : trasa 73 m

SO3:US3: Demontáž NN vzdušného vedenia – trasa 284 m – približne do jestv.TS

SO3:US4: Demontáž NN vzdušného vedenia – trasa 217 m- od sv.Vendelína nahor

SO3:US5: Demontáž NN vzdušeného vedenia – trasa 73 m

SO3:US6: Úprava domových prípojok ( 24 ks)

Stanovisko k umiestneniu stavby a projektoovej dokumentácii :

S umiestnením stavby súhlasíme. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a elektrická prípojka pre vodojem vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica , Závod 03 Prievidza, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005 .

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil ( § 27 odst.1 zákona č. 442/2002 Z.z.).

Trasu potrubia verejného vodovodu sme Vám orientačne zakreslili do priložených snímok z katastrálnej mapy. Trasa elektrickej prípojky pre vodojem je zakreslená vo Vašej situácii M 1:1000.

**Podmienky pre realizáciu stavby :**

Pred zahájením výkopových prác navrhovaného zemného káblového vedenia a kioskovej trafostanice je nutné požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Novákoch o presné vytýčenie potrubia a zariadení verejného vodovodu, vodovodných prípojok a elektrickej prípojky pre vodojem.

Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Jozef Sladkay, tel. 048/ 4327 322, 0907 854 081 alebo p. Viera Rebrošová, tel. 048/4327 322, 0905 264 255.

Križovanie a súbeh navrhovaného zemného káblového vedenia s existujúcim potrubím verejného vodovodu a s elektrickou prípojkou pre vodojem žiadame zrealizovať s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

V prípade, že budú navrhované zemné káblové vedenia realizované pretlakom, žiadame pred začatím prác sondou overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia.

Pred obsypaním navrhovaného zemného káblového vedenia v mieste križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu a s elektrickou prípojkou pre vodojem je nutné prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubí verejného vodovodu a jeho zariadení a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005.

O vytýčení potrubí verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním zemného káblového vedenia v mieste súbehu a križovania s potrubím verejného vodovodu a s elektrickou prípojkou žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka.

**Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia.**

Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka.

Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania.

**- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 13.10.2017 pod číslom TD/NS/0680/2017/Kr-**

**V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:** plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovod ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno, bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno.

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

**S ÚHLASÍ s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:**

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel šimo, tel.č. +421 32 242 3203) **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbuhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

**OSOBITNÉ PODMIENKY:** žiadne

**UPOZORNENIE:**

Toto stanovisko **nie je možné použiť** pre účely stavebného konania podľa stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný **najneskôr do 13.10.2018**. Pokiaľ stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

**- O2 Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica zo dňa 26.9.2017 -**

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o..

K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky, s vydaním ÚR a SP súhlasíme.

Platnosť vyjadrenie je 1 rok od jeho vydania.

**- Orange Slovensko, a.s. Bratislava zo dňa 29.9.2017 pod číslom BB-2307/2017 –**

- **Nedôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.

Platnosť vyjadrenia je do **30.03.2018**.

**- Energotel, a.s. Bratislava zo dňa 5.10.2017 pod číslom ET/MM17/995 –**

**Stavba nezasahuje** podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenskej energetika, a.s. Žilina a Energotel, a.s. Bratislava.

Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov od jeho vydania.

**- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – OPK zo dňa 13.12.2017 pod číslom OU-PD-OSZP-2017/026567**

Predmetná stavba bude umiestnená v k.ú. Horné Vestenice, v intraviláne obce Horné vestenice - mimo územia európskej siete chránených území Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona tu platí prvý stupeň ochrany.

V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub príslušnú obec.

Zároveň upozorňujeme na § 4 odst.1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

Na základe uvedeného **odporúčame stavbu umiestniť a realizovať v zmysle predloženého projektu.**

**-Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, pracovisko Prievidza zo dňa 25.1.2018-**

Podľa § 40 odst.2 a 3 pamiatkového zákona a podľa § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález ihneď KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.

**- Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor zo dňa 30.8.2016 pod číslom OU-PD-PLO-2016/012549-0059868 – vydal stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v zmysle § 18 zákona k použitiu poľnohospodárskej pôdy na iné účely na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a v čase od apríla 2017 do marca 2018 pre stavbu „Horné Vestenice, zahustenie DZS a NNK, Motovský“, v k.ú. Horné Vestenice, na pozemky parc.č. E KN 295/1, 294/1, 193/102, 266/1 CKN 477/1 za dodržania nasledovných podmienok :**

1. Čo najmenej narušovať organizáciu poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
2. Pred začatím stavebných prác, vykonať skrývku humusového horizontu - ornice z plochy navrhnutej na nepoľnohospodárske použitie, do fyziologicky účinnej hĺbky 25 cm, šírky záberu 0,5 m a uložiť ju pozdĺž líniovej stavby oddelene od podomíchej vrstvy tak, aby nedošlo k jej premiešaniu a znehodnoteniu.
3. Po ukončení výstavby podomícu použiť na spätný zásyp po inštalácii káblových rozvodov VN a NN. Orničnú vrstvu použiť na spätné zahumusovanie, ako je spracované v bilancii skrývky humusového horizontu pri použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely do jedného roka.
4. Práce na pozemku vykonávať predovšetkým v čase vegetačného pokoja a tak, aby na poľnohospodárskej pôde a kultúrach došlo k čo najmenším škodám.
5. Po ukončení prác investor zabezpečí vrátenie dotknutej poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu spätnou rekultiváciou. Tá pozostáva z technickej rekultivácie a biologickej rekultivácie. Cieľom technickej rekultivácie je rekonštrukcia pôvodného pôdneho profilu technickými prostriedkami. Jedná sa o navážku, rozprestretie a urovnanie kultúrnej vrstvy pôdy, uloženej na okraji líniovej stavby. Ďalej nasleduje biologická rekultivácia, ktorá spočíva vo výseve trávnej zmesi, spevnení pôdy a zálievky vodou.

**Investor v termíne do 30 dní od ukončenia doby použitia poľnoh. pôdy na iné účely, t.j. do konca apríla 2018, písomne oznámi tunajšiemu úradu zaradenie pôdy do poľnohospodárskej výroby.**

**- Slovenský pozemkový fond Bratislava zo dňa 15.5.2015 pod číslom SPF/2015/051941 –**

RO SPF Trenčín oznamuje, že **súhlasí** s umiestnením predmetnej stavby na pozemkoch parc.č. E KN 515/2, ostatná plocha o výmere 3381 m<sup>2</sup>, vedený na LV č.1015 SPF za podmienky :

- na dotknuté pozemky SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF
- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF s nakladaním s dotknutými pozemkami SPF.

K žiadosti o stavebné povolenie doložiť aktualizované stanovisko SPF.

**Závazné stanovisko k umiestneniu stavby :** „ 6297 Horné Vestenice – zahustenie DTS a NNKK, Motovský „ vydala Obec Horné Vestenice dňa 30.10.2017 pod číslom 153/2017 – doporučujeme vydať zmenu územného rozhodnutia a súhlasíme s umiestnením trasy vedenia NN a VN na pozemkoch vo vlastníctve obce Horné Vestenice.

**6. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem :**

Pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

Dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o Energetike.

Rešpektovať nové ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o Energetike a zák.č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení platných predpisov.

**7. Ostatné podmienky :**

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

15 dní po doručení rozhodnutia požiada navrhovateľ o vyznačenie právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :** neboli samostatne uplatnené.

**O d ô v o d n e n i e :**

Navrhovatelia: **Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. , 010 00 Žilina , Pri Rajčanke 2927/8 v zastúpení Ing. Ivanou Kľačkovou , PhD., Petzvalova 3378/61, Žilina** podali dňa 15.12.2017 na Obec Horné Vestenice ( na SOÚ Nováky doručené 27.12.2017 ) ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby : **“ 6297-Horné Vestenice – zahustenie DTS a NNK Motovský “**, umiestnenej na pozemkoch parc.č. E KN 295/1, EKN 266/1, KNE 265/1, CKN 577/2, C KN 578/7, C KN 499/2 (E KN 182/3), CKN 573/19, CKN 496/1, CKN 489/1, CKN 489/2, CKN 483, C KN 510, EKN 182/3, EKN 177, EKN 102/1 - nový VN kábel , parc.č. CKN 175 ( EKN 98/1, 98/2), CKN 395 E KN 515/1, 522) , CKN 753/1 ( EKN 515/2) – nový NN kábel, katastrálne územie Horné Vestenice – líniová stavba.

Návrh bol podaný v zmysle § 3 vyhl.č. 453/2000 Z.z. .

Obec Horné Vestenice v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch ako stavebným úradom oznámili podľa § 36, odst.1, 3, 4 stavebného zákona dňa 05.01.2017 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 25.01.2017 vykonal ústne konanie spojené s miestnym šetrením.

Svoje stanovisko k umiestneniu stavby oznámili Obec Horné Vestenice, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza , Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, OH, OPK, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza – regionálny hygienik, Nemocničná 8, Bojnice, Energotel, a.s. Žilina, UPC BROADBAND Slovakia, a.s. Bratislava, O2 Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica , SPF Bratislava, RO Trenčín, Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný a účastníci konania. Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia na umiestnenie stavby a z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré stanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a zistil, že podľa zmenených podkladov na umiestnenie stavby možno stavbu : „ **6297-Horné Vestenice – zahustenie DTS a NNK Motovský** „ podľa návrhu umiestniť iným spôsobom a nahrádza právoplatné územné rozhodnutie novým rozhodnutím o umiestnení stavby.



Návrh sa dotýka účastníkov konania uvedených v konaní o zmene územného rozhodnutia, ktorí súhlasili s umiestnením zmeny stavby a trasou vedenia NN a VN cez ich pozemky. Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/95 Z. z. v znení zákona č. 1/1998 Z. z., v znení zákona SNR č. 232/1999 Z. z. v znení zák. č. 583/2003 Z. z. v čiastke 100,-EUR do pokladne obce .

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín , podaním odvolania na stavebný úrad Obec Horné Vestenice. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/67 Zb. odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov .



  
**Ing. Pavol Foltán**  
starosta obce

#### **Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad :**

- umiestnenie stavby v situačnom výkrese podľa mapy z katastra nehnuteľností
- dokumentácia stavby overená stavebným úradom v územnom konaní

Verejnou vyhláškou sa oznámi rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, rozhodnutie o využití územia ao ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, alebo ak sú účastníci konania neznámi.

Doručenie sa uskutoční vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

#### **Rozhodnutie sa doručí:**

##### **- účastníkom konania:**

1. Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. , Pri Rajčanke 2927/8, Žilina v zastúpení Ing. Ivanou Kľačkovou, PhD., Petzvaldova 3378/61, Žilina
2. Ďalší účastníci konania uvedení na strane 1
3. Ostatní účastníci zmeny územného konania ( vlastníci na neznámom mieste a vlastníci susedných nehnuteľností ) verejnou vyhláškou cestou Obecného úradu v Horných Vestenicách vyvesenou na viditeľnom mieste po dobu 15 dní. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia.

##### **- dotknutým orgánom a organizáciám :**

4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, OH, ul. G. Švéniho 3H, Prievidza
5. StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 03 Prievidza
6. SPP – distribúcia, a.s. , Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava



Spoločný obvod v Novákoch  
 - 153/20 17/574  
 Značka:  
 Nováky  
 dát: 3. 02. 2010  
 Na tento stavebný obvod bolo  
 vydané územné rozhodnutie  
 Podpis: J. H.

PRIS 5.2.DINČO VV 074 R2  
 DOR.C.1  
 PRIS 4.1.DINČO VV 1/3 P2  
 DOR.C.2  
 98m  
 RYCHP PASMNO NN ZEM. KABLA  
 SOZ:052  
 MONT.: NN ZEM. KABLOVEHO VEDENIA:  
 (smr. NOVE DÖMY - Motovský)  
 AYK-J 3x20+70, TRASA 155m

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA (STN IEC 38/33 0120) :  
 VN-3 faz., str. 50Hz, 22kV / IT  
 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUĐOM V RÖZVODNÝCH ELEKTRICKÝCH  
 INSTALÁCIAH NAD 1000V (PNE 33 2000-00 1.10.2008. KAPITOLA 4) :

4 OCHR. PRED ZASAHOM EL. PRUĐOM V RÖZVOD. EL. INSTALACIAH NAD 1000V:  
 4.1 Ochrana pred dotykom živých častí  
 4.2 Ochrana pred dotykom živých častí rozvod. el. zariadení nad 1000V  
 4.3 Uzamčenie v sietach nad 1000V  
 4.4 Prostriedky na ochranu osôb na rozvodných el. instalaciach

NAMRAZOVA OBLAST: (STN 33 3300): L. (STN EN 50341-1, STN EN 50423-1): NI  
 VONKAJSIE VPLYVY (STN 33 2000 5-5): vid. Protokol vonkajších vplyvov

NAPÁTOVÁ SUSTAVA (podľa STN IEC 38/33 0120):  
 NN 3/PEN AC 230/400V 50Hz/ TN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUĐOM (PNE 33 2000-  
 (Učinnosť od 1.10.2008):  
 „OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKÝM PRUĐOM  
 V PRENOSOVEJ A DISTRIBUČNEJ SUSTAVE“:  
 podľa kapitoly 3: Zariadenie bezpečnosti a ochrana pred zasahom elek.  
 prúdom v rozvodných elektrických instalaciach do 1000V:  
 3.1 Všeobecné požiadavky  
 3.2 Ochranné opatrenie: samoinc. odpojenie napájania (ochrana PRI  
 3.2.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotyk)  
 3.2.3 Požiadavky na ochranu príporuche (ochrana pred nepriamym  
 3.3 Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia (ochrana PRI  
 3.3.3 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotyk)  
 ochranu príporuche (ochrana pred nepriamym dotykom)

ZAKLADNÁ OCHRANA:  
 čl. 3.7.1 základná izolácia (živých častí)  
 čl. 3.7.2 zabrány alebo kryty  
 čl. 3.8.5 umiestnenie mimo dosahu- VYLUČNE POUŽITIE V INSTALACI  
 KTORÉJ PREVAZDKU ZAJISTUJÚ ZNALE ALEBO POUČENÉ OSOÍ  
 (napr. pre NN hole-neizolované vodiče na podperných bodoch


VONKAJSIE VPLYVY: vid. PROTOKOL O URČENÍ VONKAJSÍCH VPLYVOV  
 NAMRAZOVA OBLAST (pre NN vedenia): (STN 33 3300): „L“

LEGENDA :

- NAVRHOVANE ZEMNE VN 22 kV ELEKTRICKE KABE-AXEKVCIAE:
- NAVRHOVANA KIOSKOVA KONCOVA TRAFOSTANICA
- NAVRHOVANE NN 0,4 kV ELEKTRICKE VZDUSNE KABLOVE VEDENIE Retilens
- NAVRHOVANE NN 0,4 kV ELEKTRICKE ZEMNE KABLOVE VEDENIE AYKJ- V CHRANICKE
- JESTVUJUČE VZDUSNE : NN 0,4kV EL. VEDENIE AIF
- JESTVUJUČE ZEMNE : NN 0,4kV ELEKTRICKE KABE AYKJ
- NAVRHOVANE NN 0,4 kV ELEKTRICKE VZDUSNE DOM.PRIPOJKY (KAB. TYP: NFA2X 4x16 mm2

C. ZAKAZKY: D101902-PP-PDR

SW: M

		<b>STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA - DISTRIBUCIA, a. s.</b> -INŽINIERSKE A PROJEKČNE CINNOSTI- -PROJEKTY		Datum: 06/ Zmena: 8/2016, 14 Zmena: 13.6.2017.2 Služen: pre UK, SP a
SSE-DISTRIBUCIA			STAVEBNÍK: SSE-D, a.s. ZILINA	
Nazov stavby: „HORNE VESTENCE- zahustenie DTS o NNK, Motovský“				Mierka: 1 : 1 000
Nazov vykresu: NAVRHOVANÝ STAV UMESTNENIE VN PRÍPOJKY KIOSKOVEJ TS, NN VEDENÍ, UPRAVY NN VEDENÍ A DP, DEMONTAZE				Formát: 6x44
Kreslil: Ing. Jan Kvassoy	Projektovateľ: Ing. Jan Kvassoy	Zodp. proj. : Ing. Jan Kvassoy	HIP: Ing. Jozef Buchta	Číslo vykresu: 2
